

广东省职业病防治院机房网络线路整改 项目招标公告

我院本次采购机房网络线路整改项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201812-10
- 2、项目名称：广东省职业病防治院机房网络线路整改项目招标公告
- 3、项目最高限价：人民币 3.8 万元。
- 4、采购数量：见第 5 点附表
- 5、项目技术参数及设备要求：

附表

序号	货物名称	主要参数及要求	数量	单位	备注
1	网络机柜	1、机柜容量：37U 2、材料及工艺：材料采用优质冷轧钢板 3、尺寸：600* 600* 1845 4、其他：表面处理：静电喷塑、风扇数：2 5、颜色：黑色 6、配件：50 螺丝，4 个支柱脚	1	个	
2	桥架	1、镀锌卡博菲式桥架开放式网格桥架 200mmX100mm 2、网格桥架连接配件：卡扣、墙托臂、几型横担等 3、含安装	1	项	
3	24 口非屏蔽配线架	1、24 口非屏蔽配线架，含信息模块； 2、适用于任何 19 英寸标准机柜，高度 1U； 3、组合式托架结构，便于安装操作，采用 IDC 端子，可进行快速端接模块化配线架与标准 RJ45 模块组合，用于 1000BASE-TX 千兆以太网，100BASE-TX 快速以太网，10BASE-T 以太网，语音视频以及其它应用网络的网络传输； 4、配线架端口模块化，方便单个端口拆卸及更换，标准 19 英寸机柜安装，使用范围广，安装维护简便快捷。整体钢板厚 1.2mm，机械性能强。	12	个	
4	理线器	1、1U 金属理线架 2、适用于任何 19 英寸标准机柜，高度 1U 3、颜色：黑色	24	个	
5	网络跳线	1、长度 5 米 2、颜色蓝色 3、传输速度：1000KPBS 4、六类非屏蔽千兆跳线	240	条	
6	辅材	五金配件辅材、标签及其他配件	1	批	
7	安装调试	梳理原有 240 个点位及机房线路与设备做好记录后，安装新机柜及网络设备、网络配线架、端接，包括机房网络架构梳理及跳线、线缆等规范化理线及标识服务并保证全部线路正常工作。	1	项	

6、有关施工说明：中标人需配合采购人上班时间（住院部 24 小时）不能断网线要求，需要断网线施工时，必须在采购人休息时段施工，并提前通知采购人。

- 7、交货时间：签订合同后 20 日内。
- 8、合格报价人的基本条件：
 - 8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。
 - 8.2、报价人公司过往 2 年业绩。
 - 8.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及设备要求。
 - 8.4、报价人需按对照本文第 5 点 “技术参数及设备要求” 提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。
 - 8.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、含税发票等。
- 9、递交投标文件截止时间：2018 年 12 月 20 日下午 17:00 时前。
- 10、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房钟小姐，联系电话：020-34063091。